

PROJEKT BUDOWLANY PODSTAWOWY

Inwestor

ZAKŁAD GOSPODARKI KOMUNALNEJ SPÓŁKA Z O.O.

Ul. Pocztowa 2

89-410 WIĘCBORK

Egz. ARCHIWALNY

Zadanie

MODERNIZACJA STACJI UZDATNIANIA WODY GŁĘBINOWEJ

ADAPTACJA MAGAZYNU ŚRODKÓW CHEMICZNYCH

Ul. Brzozowa 1

89-410 WIĘCBORK

DZIAŁKA NR 63 OBRĘB WIĘCBORK

Obiekt

STACJI UZDATNIANIA WODY GŁĘBINOWEJ

Ul. Brzozowa 1

89-410 WIĘCBORK

Rodzaj opracowania

PROJEKT ARCHITEKTONICZNO - KONSTRUKCYJNY

Funkcja	Imię i Nazwisko (Nr uprawnień)	Podpis
Projektant	IRENEUSZ STANISŁAW BUJAK Uprawnienia budowlane nr ewid. 501/Bg/71 WBPP-NB-7210/232/83 – 7210/196/76 Uprawnienia budowlane do projektowania i kierowania robotami budowlanymi w specjalności konstrukcyjno – budowlanej bez ograniczeń oraz w specjalności architektonicznej z ograniczeniem. dla osób fizycznych nr ewid. KUP/BO/0215/01	

Bydgoszcz, dnia 15- 01 - 2009 r.

NIP: 554-275-14-90
REGON: 340338856



Sąd Rejonowy w Bydgoszczy; XIII Wydział Gospodarczy KRS 0000285848
Kapitał zakładowy 5.010.000 PLN w całości wpłacony

SPIS ZAWARTOŚCI OPRACOWANIA

1. Strona tytułowa	1
2. Spis zawartości opracowania	2
3. Ksero uprawnień i zaświadczenia o przynależności do Izby	3
4. Opis techniczny	7
5. Opracowanie graficzne	10

- DUPLIKAT -

Urząd Wojewódzki
w Bydgoszczy
Wydział Gospodarki Terenowej
i Ochrony Środowiska
ul. Konarskiego 1-3
86-950 Bydgoszcz 20

Bydgoszcz, dnia 26 października 1976 r.

Nr 7210/196/76

**STWIERDZENIU PRZYGOTOWANIA ZAWODOWEGO
do pełnienia samodzielnych funkcji technicznych w budownictwie**

Na podstawie § 2 ust. 2 pkt 2 i § 13 ust. 1 pkt 2 rozporządzenia Ministra Gospodarki Terenowej i Ochrony Środowiska z dnia .08.1975 r. w sprawie samodzielnych funkcji technicznych w budownictwie /Dz.U. Nr 8, poz. 46/ stwierdza się, że:

Obywatel **Ireneusz BUJAK**
technik budowlany – bud. miejskie
urodzony **dnia 20 sierpnia 1940 r. w Pławinie**

posiada przygotowanie zawodowe upoważniające do wykonania samodzielnej funkcji
w specjalności **projektanta**
konstrukcyjno-budowlanej

Obywatel **Ireneusz BUJAK** jest upoważniony(a) do:


sporządzania projektów w zakresie rozwiązań konstrukcyjno-budowlanych budynków i innych budowli – o powszechnie znanych rozwiązaniach konstrukcyjnych i schematach technicznych z wyłączeniem linii węzłów i stacji kolejowych, dróg oraz lotniskowych dróg startowych i manipulacyjnych, mostów, budowli hydrotechnicznych i melioracji wodnych.

Oryginał dokumentu uprawnień budowlanych podpisał z upoważnienia Dyrektor Wydziału mgr Tomasz Gliwa

Pieczęć okrągła z Godłem Państwa i napisem w otoku:
Urząd Wojewódzki w Bydgoszczy

Duplikat wystawiono na podstawie dokumentów będących w posiadaniu archiwum Kujawsko-Pomorskiego Urzędu Wojewódzkiego w Bydgoszczy

Bydgoszcz, 15 września 2003 r.
RH/RS/196-dec/



Za zgodność z oryginałem
Projektant-Ireneusz Bujak

Nr WBPP-NB-7210/232/83

DECYZJA

O STWIERDZENIU PRZYGOTOWANIA ZAWODOWEGO
do pełnienia samodzielnych funkcji technicznych w budownictwie

2, § 7

Na podstawie § 2 ust. 2 pkt 1, § 4 ust. 1, § 6 ust. 1 i § 13 ust. 1 pkt. ... 1. lit. ...
rozporządzenia Ministra Gospodarki Terenowej i Ochrony Środowiska, z dnia 20 lutego 1975 r.
w sprawie samodzielnych funkcji technicznych w budownictwie (Dz. U. Nr 8, poz. 46 stwierdza
się, że:

Obywatel(ka) IRENEUSZ STANISŁAW B U J A K

..... technik budowlany o specj. budownictwo miejskie

(tytuł naukowy - zawodowy)

urodzony(a) dnia 20 sierpnia 19... 40 r. w Pławinie

posiada przygotowanie zawodowe upoważniające do wykonywania samodzielnej funkcji

..... projektanta, kierownika budowy i robót

w specjalności architektonicznej

w zakresie

Obywatel(ka) Ireneusz Stanisław Bujak jest upoważniony(a) do:

- 1/ sporządzania w budownictwie osób fizycznych projektów w zakresie rozwiązań architektonicznych i konstrukcyjno-budowlanych obiektów budowlanych, z wyłączeniem konstrukcji fundamentów głębokich i trudniejszych konstrukcji statycznie niewyznaczalnych,
- 2/ kierowania, nadzorowania i kontrolowania budowy i robót, kierowania i kontrolowania wytwarzania konstrukcyjnych elementów budowlanych oraz oceniania i badania stanu technicznego:
 - a/ wszelkich budynków
 - b/ budowli w budownictwie osób fizycznych oraz budowli służących do celów rozrywki, wypoczynku i sportu z wyłączeniem konstrukcji fundamentów głębokich i trudniejszych konstrukcji statycznie niewyznaczalnych.



2 upoważnienia Wojewody
GŁÓWNY ARCHITECT WOJEWÓDZTWA
DYREKTOR BIURA

mgr inż. arch. Jerzy Winięcki

OPIS

TECHNICZNY DO PROJEKTU BUDOWLANEGO
ADAPTACJI MAGAZYNU ŚRODKÓW CHEMICZNYCH
WRAZ Z POCHYLNIĄ
WIĘCBORK UL. BRZozowa 1
Działka nr 63 Obręb WIĘCBORK

1. PODSTAWA I ZAKRES OPRACOWANIA

Niniejsze opracowanie obejmuje projekt budowlany

- wymiany stolarki okiennej – na drzwiową,
- wykonanie pochylni,
- wykonanie nowych schodów,
- montaż wywiewników dachowych typu „TURBOWENT” 0 200 M/M
- adaptacja pomieszczenia.

W pomieszczeniu jest zamontowana wentylacja mechaniczna, która wg
oświadczenia inwestora jest sprawna.

ZESTAWIENIE POWIERZCHNI POMIESZCZENIA MAGAZYNU

* magazyn podchlorynu	5,23 m2
* chlorowanie	6,46 m2
* flvorkowanie	6,47 m2
* magazyn flvorku	3,96 m2
* pomieszczenie magazynowe	8,50 m2

2. PODSTAWA OPRACOWANIA

- umowa z inwestorem,

- istniejący budynek stacji wodociągowej,
- bezpieczeństwo mienia i ludzi

3. OPIS OGÓLNY

W związku z naturalnym zużyciem stolarki okiennej zostanie zamontowana nowa stolarka drzwiowa PCV do magazynu podchlorynu.

Dodatkowo zaprojektowano pochylnie o nachyleniu 8%

4. ZAKRES PRAC ROZBIÓRKOWYCH

W ramach robót rozbiórkowych należy wykonać następujące roboty:

- rozbiórka – wykucie starej stolarki okiennej,
- rozbiórka ścianek w pomieszczeniu natrysku.

2. ROZWIĄZANIA ARCHITEKTONICZNO – KONSTRUKCYJNE

Zgodnie z zatwierdzonym projektem oraz pozwoleniem na budowę proponuję w miejsce zużytej stolarki zostanie zamontowana nowa o tych samych parametrach technicznych co w pozwoleniu na budowę.

Bez naruszania rozwiązań urbanistyczno architektury elewacji budynku.

Dodatkowo zaprojektowano pochylnie dla transportu środków chemicznych o nachyleniu max. 8%.

Wykonać z betonu B15 o grubości od 30 cm do 80 cm.

Szerokość pochylni 120 cm

Podest o wymiarach 120 x 150 cm

Nawierzchnie pochylni porowkować aby zapobiec poślizgą

Na stronie zewnętrznej pochylni wykonać opór wysokości i szerokości 7 cm

Na wysokości powyżej 60 cm wykonać balustradę

Dodatkowo zaprojektowano wentylację grawitacyjną za pomocą wywiewników dachowych typu „ **TURBOWENT** „ **O 200 M/M – SZT. 5.**

Nie przewiduję się wymiany posadzek w magazynie.

DODATKOWO NALEŻY

- wyposażać magazyn w podręczną apteczkę,
- w pompę ręczną do przelewania środków chemicznych

Opracował

Ireneusz Bujak

Bydgoszcz, dnia 2009 – 01 – 15

DODATKOWO NALEŻY

- wyposażać magazyn w podręczną apteczkę,
- w pompę ręczną do przelewania środków chemicznych,
- w drzwiach wejściowych do magazynu podchlorynu zamontować:
zamek rolkowy – elektryczny, który z chwilą otwarcia uruchomi wentylację
wywiewną mechaniczną

Opracował

Ireneusz Bujak

Bydgoszcz, dnia 2009 – 01 – 15