
TR
(rozdz, wnękowa w obud. izolacyjnej
wys. 1000, szer. 800, gł. 300)
FR 300, 40A, 400V
P 304-25-30-AC
SPD typu 1+2
S301, B6A
R 313 25
R 313 35
PE
PWP
DPX-I 125
HDGs(żo) 3x1,5
YDY 5x10
l = 30 m
TO+TP
Pi = 11,0 kW
Ps = 8,0 kW
TR
Pi = 36,0 kW
Ps = 17,0 kW
YKY 4x25
l = 65 m
Pi = 47,0 kW
Po = 25,0 kW
wejście I
wejście II
z RG
zabezpieczenie w RG - 40A
S301, B10A
P 312 B+16-30-AC
P 344 C-16-30-AC
P 344 C-16-30-AC
FR321
WZ 301
SM320 230~2z
K1
1 - YDYp 3 x 1,5
2 - YDYp 3 x 1,5
3 - YDYp 3 x 1,5
4 - YDYp 3 x 1,5
5 - YDYp 3 x 1,5
6 - YDYp 3 x 1,5
7 - YDYp 3 x 1,5
8 - YDYp 3 x 1,5
9 - YDYp 3 x 1,5
10 - YDYp 3 x 2,5
11 - YDYp 3 x 2,5
12 - YDYp 3 x 2,5
13 - YDYp 3 x 2,5
14 - YDYp 3 x 2,5
15 - YDYp 3 x 2,5
16 - YDYp 3 x 2,5
17 - YDYp 3 x 2,5
18 - YDYp 3 x 2,5
19 - YDYp 3 x 2,5
20 - YDYp 3 x 2,5
21 - YDYp 3 x 2,5
22 - YDYp 3 x 2,5
23 - YDYp 5 x 4,0
24 - YDYp 3 x 2,5
25 - YDYp 3 x 2,5
26 - YDYp 3 x 2,5
27 - YDYp 3 x 2,5
28 - YDYp 3 x 1,5
29 - YDYp 3 x 2,5
pom. 15,16,25,26
Pi = 1,1 kW
pom. 20
Pi = 0,9 kW
pom. 20
Pi = 0,9 kW
pom. 17-19,21-23
Pi = 1,1 kW
pom. 2,24
Pi = 1,1 kW
pom. 3-7
Pi = 1,2 kW
pom. 8-11
Pi = 1,1 kW
pom. 12-14
Pi = 1,2 kW
ośw. ewakuacyjne
pom. 25,26
Pi = 0,4 kW
pom. 2,20
Pi = 0,6 kW
pom. 17,18
Pi = 2,0 kW
pom. 19,21
Pi = 2,0 kW
pom. 22
Pi = 0,4 kW
pom. 23
Pi = 1,0 kW
pom. 3
Pi = 0,4 kW
pom. 6,7
Pi = 0,6
pom. 10,11
Pi = 0,6 kW
pom. 5,9
Pi = 0,4 kW
pom. 12,14
Pi = 1,6 kW
pom. 13-wyparzarka
Pi = 2,5
pom. 13-kuchenka
Pi = 2,0 kW
Nagrzewnice
Szafa sterownicza
Pi = 4,0 kW
podgrzewacz wody PW1
pom. 7
Pi = 2,4 kW
podgrzewacz wody PW2
pom. 11
Pi = 2,4 kW
podgrzewacz wody PW3
pom. 19
Pi = 1,8 kW
podgrzewacz wody PW4
pom. 13
Pi = 2,0 kW
czujnik
zmierzchowy
oświetlenie
zewnętrzne
Pi = 0,8 kW
SAMOCZYNNE WYŁĄCZANIE ZASILANIA
W UKŁADZIE SIECI TN-C-S
Przedsiębiorstwo Organizacji Budownictwa
"POBUD" w Bydgoszczy
NAZWA RYS: SCHEMAT TABLICY TR
ZADANIE: ROZBUDOWA SZKOŁY PODSTAWOWEJ W SYPNIEWIE O SALĘ GIMNASTYCZNĄ I NIEZBĘDNĄ INFRASTRUKTURĘ TECHNICZNĄ
PROJEKT ZMIAN
SKALA:
ADRES: dz. nr 226/2 PRZY UL. SZKOLNEJ 3 OBRĘB SYPNIEWO GMINA WIĘCBORK
NR RYS.: E-3
INWESTOR: GMINA WIĘCBORK
BRANŻA: ELEKTRYCZNA
DATA: 10.05.2012
STADIUM: PROJEKT BUDOWLANO-WYKONAWCZY
PROJEKTANT: inż. EWA GAJZLER
Uprawnienia bud. bez ograniczeń w spec. sieci, instalacje elektryczne nr 7210/6/76
SPRAWDZAJĄCY: inż. ROMAN KWIATEK
Uprawnienia bud. bez ograniczeń w spec. sieci, instalacje elektryczne nr WBPP-NB-7210/6/82