

SB.271.27.2012

Do wszystkich Wykonawców

Dotyczy przetargu nieograniczonego na zadanie:

„Zakup i montaż dźwigu osobowego do Środowiskowego Domu Samopomocy w Więcborku”

Na podstawie art. 38 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. *Prawo zamówień publicznych* (Dz. U. z 2010 r. Nr 113, poz. 759 z późn. zm.), Zamawiający – Gmina Więcbork, ul. Mickiewicza 22, 89-410 Więcbork udziela wyjaśnień na pytania wniesione do treści Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia:

Pytanie 1:

W Specyfikacji Istotnych Warunków zamówienia w ustępie 3. Opis przedmiotu zamówienia – Dane Techniczne Urządzenia Zamawiający podaje wysokość podszybia o wartości 1050 mm, natomiast w załączonej dokumentacji wysokość podszybia wynosi 1300 mm.

Proszę o informację jaka jest rzeczywista wysokość podszybia?

Odpowiedź 1:

Rzeczywista wysokość podszybia wynosi 1300 mm. Powyższa zmiana została uwzględniona w zmianie treści SIWZ.

Pytanie 2:

W Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia w ustępie 3. Opis Przedmiotu Zamówienia – Dane Techniczne Urządzenia Zamawiający podaje wysokość podnoszenia o wartości ok. 3,5 m oraz że Urządzenie będzie posiadało 2 dojścia oraz zatrzymywało się na dwóch przystankach. Załączona dokumentacja wskazuje, że wysokość podnoszenia wynosi 6,3 metra oraz Urządzenie posiada 3 dojścia i ma się zatrzymywać na 3 przystankach.

Odpowiedź 2:

Zamawiający wyjaśnia, że wysokość podnoszenia dźwigu wynosi ok. 3,5 m. Dźwig ma zatrzymywać się na dwóch przystankach i posiadać dwa dojścia (zgodnie z rozdziałem 3 SIWZ).

Pytanie 3:

W Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia w ustępie 3. Opis Przedmiotu Zamówienia – Dane Techniczne Urządzenia Zamawiający podaje, że w piwnicy budynku znajduje się maszynownia, co nie ma odzwierciedlenia w załączonej dokumentacji budowlanej.

Proszę o wyjaśnienie czy w piwnicy budynku znajduje się pomieszczenie przeznaczone na maszynownię dźwigu?

Odpowiedź 3:

Tak. W piwnicy budynku znajduje się pomieszczenie przeznaczone na maszynownię dźwigu.

Pytanie 4:

Proszę także o informację, z której strony ma być wykonanie dźwigu (kierunek otwarcia drzwi oraz usytuowanie siłowników)?

Dokumentacja budowlana wskazuje na dźwig w wykonaniu prawym, a plan dźwigu wskazuje na dźwig w wykonaniu lewym.

Odpowiedź 4:

Dźwig w wykonaniu prawym.

Pytanie 5:

W ustępie 6 SIWZ Zamawiający wymaga wykonania przedmiotu zamówienia w terminie 20.12.2012 r. Realny termin wykonania przedmiotu zamówienia, z uwzględnieniem przestojów świątecznych wynosi 18 tygodni od dnia podpisania umowy z Zamawiającym.

Proszę o informację czy jest możliwe wydłużenie terminu przedmiotu zamówienia?

Odpowiedź 5:

Zamawiający nie przewiduje wydłużenia terminu wykonania przedmiotu zamówienia, z uwagi na konieczność wykorzystania pozyskanych środków finansowych w roku bieżącym. Tak więc, zadanie należy wykonać w terminie określonym w SIWZ.


Pytanie 6:

Proszę także o informację w czym zakresie jest wykonanie robót budowlanych towarzyszących montażowi dźwigu zgodnie z wytycznymi budowlanymi w załączniku.

Odpowiedź 6:

Wykonanie robót leży po stronie Zamawiającego.

Z poważaniem

Z up. BURMISTRZA

mgr inż. Iwona Sikorska
Zastępca Burmistrza

Otrzymują:

- 1) BIP
- 2) SB aa