

SB.271.27.2012

Do wszystkich Wykonawców

Dotyczy przetargu nieograniczonego na zadanie:

**„Zakup i montaż dźwigu osobowego do Środowiskowego Domu Samopomocy
w Więcborku”**

Na podstawie art. 38 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. *Prawo zamówień publicznych* (Dz. U. z 2010 r. Nr 113, poz. 759 z późn. zm.), Zamawiający – Gmina Więcbork, ul. Mickiewicza 22, 89-410 Więcbork udziela wyjaśnień na pytania wniesione do treści Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia:

Pytanie 1:

W opisie technicznym dźwigu podano, że drzwi kabinowe i drzwi szybowe wykonane są ze stali nierdzewnej szlifowanej, a drzwi kabinowe zabezpieczone są kurtyną świetlną.

Nasze pytanie brzmi: czy Zamawiający dopuszcza zastosowanie drzwi kabinowych i szybowych malowanych na kolor beżowy z zabezpieczeniem drzwi kabinowych fotokomórką?

Odpowiedź 1:

Zamawiający dopuszcza zastosowanie drzwi kabinowych i szybowych malowanych na kolor beżowy z zabezpieczeniem drzwi kabinowych fotokomórką.

Powyższa zmiana uwzględniona została w zmianie treści SIWZ.

Z poważaniem


BURMISTRZ
Paweł Toczko

Otrzymują:

- 1) BIP
- 2) SB aa

Sporządziła: J.J.