

Więcbork, 10.09.2009 r.

L.dz. SB/341-24/2009

Do wszystkich Wykonawców

Dotyczy: Przetargu nieograniczonego na zadanie:
„Urządzenie placów zabaw na obszarach wiejskich gminy Więcbork”

Na podstawie art. 38 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2007 r. Nr 223, poz.1655 ze zm.) Zamawiający udziela wyjaśnień na pytania wniesione do treści Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia:

Pytanie 1. Czy zamawiający dopuszcza użycie w urządzeniach zabawowych konstrukcji z drewna bezrdzeniowego jako rozwiązania równoważnego? Stosujemy drewno przecierane krzyżowo (bezrdzeniowe), co eliminuje do minimum tendencje do powstawania szczelin w wyniku zmieniających się warunków atmosferycznych. Rozwiązania konstrukcyjne przez nas stosowane zostały poddane badaniom przez akredytowaną jednostkę. Wszystkie urządzenia posiadają certyfikaty zgodności z normą dot. bezpieczeństwa placów zabaw.

Odpowiedź: Zamawiający określił szczegółowo wymagania techniczne elementów konstrukcyjnych urządzeń zabawowych - pkt 3.3. ppkt 3 SIWZ i warunki równoważności – pkt 3.4. ppkt 5.

Wobec powyższego zamawiający nie dopuszcza użycia w urządzeniach zabawowych konstrukcji z drewna bezrdzeniowego.

Pytanie 2. Czy urządzenia zabawowe o konstrukcji drewnianej (huśtawki wahadłowe i wagowe, zestawy zabawowe i wieże ze zjeżdżalnią) powinny być montowane w wersji podstawowej czyli bez kotw, czy też na kotwach stalowych ocynkowanych? Kotwy chronią przed szkodliwym wpływem wilgoci.

Odpowiedź: Urządzenia zabawowe o konstrukcji drewnianej powinny być montowane w wersji podstawowej czyli bez kotew.

Z up. BURMISTRZA

mgr inż. Michał Bąk
Kierownik Referatu ds. Inwestycji, Planowania
Przestrzennego i Gospodarki Nieruchomościami