

Gmina Więcbork
woj. kujawsko-pomorskie

Więcbork, dnia 22.05.2013 r.

SB.271.8.2013

Do wszystkich Wykonawców

Dotyczy przetargu nieograniczonego na zadanie:

„Budowa placu zabaw w Więcborku”

Na podstawie art. 38 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. *Prawo zamówień publicznych* (Dz. U. z 2010 r. Nr 113, poz. 759 z późn. zm.), Zamawiający – Gmina Więcbork, ul. Mickiewicza 22, 89-410 Więcbork udziela wyjaśnień na pytania wniesione do treści Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia:

Pytanie 1:

Z jakiego rodzaju drewna mają być wykonane urządzenia zabawowe – drewno rdzeniowe, lite czy też drewno klejone? Różnice w jakości a przede wszystkim w cenie są ogromne, więc proszę o uszczegółowienie tej informacji.

Odpowiedź 1:

Zamawiający nie narzuca jednego konkretnego rodzaju drewna z jakiego mają być wykonane urządzenia zabawowe i podtrzymuje zapisy SIWZ, zgodnie z którymi drewno winno być o gładkiej powierzchni, lite (bezrdzeniowe lub rdzeniowe) lub klejone warstwowo, impregnowane ciśnieniowo – próżniowo, malowane środkami ochronnymi, tj. farbami impregnacyjno-dekoracyjnymi, okrągłaki, półokrągłaki, krawędziaki z zaoblonymi krawędziami.

Pytanie 2:

Czy zabawka na sprężynie ma być wykonana ze sklejki wodoodpornej czy tworzywa barwionego w masie typu HDPE?

Odpowiedź 2:

Ze specyfikacji istotnych warunków zamówienia oraz specyfikacji technicznej wykonania i odbioru robót budowlanych jasno wynika że zabawka na sprężynie ma mieć korpus drewniany impregnowany, co oznacza tym samym, że może być wykonana ze sklejki wodoodpornej.

Otrzymują:

- 1) BIP
- 2) SB aa


BURMISTRZ
Paweł Toczko