

SB.271.11.2015

Do wszystkich Wykonawców

Dotyczy przetargu nieograniczonego na zadanie:

„Utwardzenie terenu oraz dróg wewnętrznych w nowoprojektowanej części cmentarza komunalnego w Więcborku”

Na podstawie art. 38 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. *Prawo zamówień publicznych* (Dz. U. z 2013 r. poz. 907 ze zm.), Zamawiający – Gmina Więcbork, ul. Mickiewicza 22, 89-410 Więcbork udziela wyjaśnień na pytania wniesione do treści Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia:

Pytanie 1

Prosimy o określenie jaki rodzaj kruszywa należy przyjąć do wykonania podbudowy, gdyż dokumentacja przetargowa nie jest w tej kwestii zbieżna tj.

wg dokumentacji technicznej podbudowę należy wykonać z gruzobetonu kamiennego i sortowanego, wg przedmiaru podbudowa powinna być z kruszywa łamanego, zaś wg STWiOR podbudową będzie kruszywo łamane uzyskane w wyniku kruszenia surowca skalnego lub kamieni narzutowych i otoczków albo ziarna żwiru większych od 8 mm. Kruszywo powinno być jednorodne bez zanieczyszczeń obcych i bez domieszek gliny, o frakcji 0/31,5 mm.

Czy może być to np. kamień wapienny 0-31,5 lub destrukc betonowy powstały w wyniku obróbki materiału zastosowanego uprzednio w budownictwie?

Odpowiedź 1

Do ułożenia podbudowy dopuszcza się użycie np. kamienia wapiennego 0-31,5 mm, jak i destruktu betonowego powstałego w wyniku obróbki materiału zastosowanego uprzednio w budownictwie.

Otrzymują:

- 1) BIP
- 2) Wykonawcy wg rozdzielnika
- 3) SB aa

BURMISTRZ

mgr Waldemar Kuszewski

Sporządziła: J.J.