

Więcbork, 03.08.2009 r.

SB/341-19/2009

Dotyczy: przetargu nieograniczonego na zadanie:

„BUDOWA KANALIZACJI SANITARNEJ WE WSI SYPNIEWO – ETAP I”

Na podstawie art. 38 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2007 r. Nr 223, poz.1655 z późn. zm.) Zamawiający udziela wyjaśnień na pytania wniesione do treści Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia:

Pytanie Nr 1

W nawiązaniu do SIWZ, w którym określono sposób monitoringu pompowni: „ Nowe pompownie mają zostać wyposażone w moduł GPRS i mają być podłączone do istniejącego systemu monitoringu i wizualizacji (jako podstrona) mieszczącego się na oczyszczalni ścieków Runowo – Młyn”, proszę o podanie typu oraz producenta istniejącego systemu monitoringu. Informacja ta jest niezbędna do poprawnej wyceny przepompowni.

Odpowiedź Nr 1

Typ : Monitoring wizualny HYDRONET

Producentem istniejącego na oczyszczalni Runowo Młyn monitoringu jest firma " HYDRO - PARTNER " Sp. z o.o. ul. Gronowska 4a, 64 – 100 Leszno.

Z up. BURMISTRZA

mgr inż. Michał Bąk
Kierownik Referatu ds. Inwestycji, Planowania
Przebieżennego i Gospodarki Nieruchomościami