

Więcbork, 04.06.2009 r.

Na podstawie art. 38 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2007 r. Nr 223, poz.1655 ze zm.) Zamawiający udziela wyjaśnień na pytania wniesione do treści Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia:

Pytanie 1.

W związku z rozbieżnościami między kosztorysem ofertowym przy niżej wymienionych pozycjach, a przekrojem konstrukcyjnym:

- poz. 4.1 i poz. 5: wykonanie dolnej warstwy podbudowy z kruszywa łamanego i wykonanie górnej warstwy z kruszywa łamanego.

Proszę o odpowiedź jakiego rodzaju kruszywa łamanego (frakcja) ma być zastosowane dla wykonania podbudowy oraz na utwardzone pobocze?.

Odpowiedź na pytanie 1:

- ✓ W poz. 4.1 przedmiaru są ujęte dwa rodzaje robót tj.
 - wykonanie dolnej warstwy podbudowy gr. 10,0 cm po zagęszczeniu z kruszywa łamanego frakcji 0-31,5 mm zgodnego z warunkami SST, nie przewiduje się zgody na wykonanie podbudowy z kruszywa łamanego pochodzącego z skał osadowych (wapiennego),
 - wykonanie pobocza utwardzonego gr. 10,0 cm po zagęszczeniu z nie sortu frakcji 0-63,0 mm, dopuszcza się zastosowanie kruszywa z recyklingu materiału kamiennego bez zawartości przekruszeń ceglanych, nie dopuszcza się kruszyw z skały wapiennej.
- ✓ W poz. 5.1 przedmiaru została ujęta warstwa górna podbudowy tj.
 - wykonanie górnej warstwy podbudowy gr. 5,0 cm po zagęszczeniu z kruszywa łamanego frakcji 5-25 mm jako klinowania, aby nie zachodziła potrzeba wykonywania warstwy klinującej z mas bitumicznych.Nie dopuszcza się układania podbudowy w jednej warstwie, więc frakcja kruszywa nie może utrudniać wykonanie górnej warstwy.

Nie przewiduje się dopuszczenia kruszywa z przekruszeń skał wapiennych.

W przekroju konstrukcyjnym jest odniesienie do frakcji kruszywa na główną warstwę podbudowy tj. dolną warstwę z kruszywa sortowanego frakcji 0-31,5 mm, nie wyklucza to jednak rozbicia jej na dwie warstwy co jest uwidocznione w opisie i SST oraz przedmiarze.

Pytanie 2.

Czy do wykonania podbudowy może być zastosowane kruszywo wapienne ?.

Odpowiedź na pytanie nr 2:

Do podbudowy nie może być zastosowane kruszywo wapienne.

Z up. BURMISTRZA

mgr inż. Michał Bok
Kierownik Referatu ds. Inwestycji, Planowania
Przestrzennego i Gospodarki Nieruchomościami