

Na podstawie art. 38 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2007 r. Nr 223, poz.1655 z późn. zm.) Zamawiający udziela wyjaśnień na pytania wniesione do treści Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia:

Pytanie:

Proszę o sprecyzowanie według jakiego opisu wycenić przepompownie sieciowe P1 i P2, gdyż załącznik nr 17 – Przepompownie – parametry i schematy (umieszczony na stronie Zamawiającego) opisuje przepompownie z polimerobetonu z włazem ze stali kwasoodpornej, lokalizacja – teren zielony, natomiast załącznik nr 13 – Projekt Budowlany, branża sanitarna – opis techniczny, punkt 5 wskazuje na przepompownie z polimerobetonu z pokrywą i włazem żeliwnym D400 ?

Czy przepompownia jest przejezdna, gdyż zbiornik z polimerobetonu występuje w typie lekkim – obciążenie pokrywy do 50 KN oraz ciężkim – obciążenie pokrywy do 400 KN?

Odpowiedź :

Przepompownie sieciowe P1 i P2 są przejezdne z polimerobetonu z pokrywą żelbetową i włazem żeliwnym typ ciężki D400 - zgodnie z opisem - załączniku nr 13 – Projekt budowlany, branża sanitarna – opis techniczny , punkt 5.

Z up. Burmistrza

/-/ Michał Bąk