

6.1.0 OPIS TECHNICZNY DO PROJEKTU BRANŻY SANITARNEJ

6.1.1 PRZYŁĄCZE WODY

Do budynku szaletu projektowane jest przyłącze wodociągowe z pobliskiego wodociągu miejskiego rurą PE32 zgodnie z planem zagospodarowania i uzgodnieniami z ZGK w Więcborku. Doprowadzenie wody zimnej do opomiarowanego przyłącza wodnego doprowadzonego do pomieszczenia nr 03. Woda powinna odpowiadać warunkom jak dla wody pitnej i potrzeb gospodarczych.

6.1.2 PRZYŁĄCZE KANALIZACJI SANITARNEJ

Do budynku szaletu projektowane jest przyłącze kanalizacyjne do pobliskiej kanalizacji miejskiej rurą PCV160 zgodnie z planem zagospodarowania i uzgodnieniami z ZGK w Więcborku, oraz rysunkiem 6.2.2

6.1.3 PRZYŁĄCZE CIEPLNE CENTRALNEGO OGRZEWANIA

nie dotyczy

6.1.4 INSTALACJA WEWNĘTRZNA KANALIZACJI SANITARNEJ

Podejścia do przyborów wykonać z rur PCW wg PN-74/C-89200

Piony kanalizacyjne wyposażać w odpowietrzenie przez zastosowanie zaworu odpowietrzającego typu „WIRQUIN”, oraz w rewizję w jego najniższej części. Odpływy z przyborów prowadzić pod posadzką ze spadkiem 2% w kierunku wylotu z budynku i włączyć w odpływ kanalizacyjny (studnia S1) i włączyć do sieci kanalizacji sanitarnej.

Przy przejściach rurociągów przez ściany budynku należy stosować tuleje ochronne. Ścieki z przyborów poprzez projektowaną kanalizację wewnętrzną i projektowaną kanalizację zewnętrzną, zostaną odprowadzone do miejskiego systemu kanalizacyjnego.

Szczegóły przedstawiono na rysunku 6.2.1

6.1.5 INSTALACJA WEWNĘTRZNA ZIMNEJ I CIEPŁEJ WODY

6.1.5.1 ZIMNA WODA

Doprowadzenie wody do punktów poboru rurami stalowymi ocynkowanymi. Rury prowadzić w bruzdach po ścianach. Na przejściach rurociągów przez przegrody budowlane zastosować należy stalowe tuleje ochronne.

Armatura na ciepłą i zimną wodę wg kat. SWW „Sprzęt instalacyjno - sanitarny”.

Punktami poboru wody są baterie umywalkowe, zawory czerpalne, zawory ze złączką do węża. Przy każdym podejściu do spłuczki ustępowej przewidziano zawór odcinający.

Pomieszczenia węzła sanitarnego wyposażone są w umywalkę, miskę ustępową i odpowiednio bidet lub pisuar.

Wszystkie pomieszczenia są dostosowane do osób niepełnosprawnych. Szczegóły przedstawiono na rysunku 6.2.1

6.1.5.2 CIEPŁA WODA

Ciepła woda dostarczana do przyborów przygotowana będzie przy użyciu zamontowanego w pomieszczeniu nr 03 pojemnościowego podgrzewacza elektrycznego o mocy 1,5 kW. Przewody instalacji ciepłej wody z rur stalowych ocynkowanych. Przez ściany budynku rury prowadzić w tulejach ochronnych. Zabezpieczenie urządzeń ciepłej wody wg PN-76/B-02440-05. Szczegóły przedstawiono na rysunku 6.2.1

6.1.6 INSTALACJA WEWNĘTRZNA CENTRALNEGO OGRZEWANIA

nie dotyczy

Opracował: