

Do wszystkich wykonawców

Na podstawie art. 38 ust. 4 Prawo Zamówień Publicznych (Dz. U. z 2007 Nr 223, poz. 1655 z późn. zm.) Zamawiający zmienia treść specyfikacji istotnych warunków zamówienia na zadanie: „Budowa wielofunkcyjnego boiska sportowego ogólnie dostępnego dla dzieci i młodzieży w Więcborku”

Zmiana dotyczy pkt 3.3. Ogólna charakterystyka zadania

Było:

- 3.3. Ogólna charakterystyka zadania: Płyta boiska będzie miała wymiary 45x30m (1350m²). Boisko przeznaczone do następujących gier: piłka ręczna, piłka nożna, siatkówka, koszykówka. Boisko z trawy syntetycznej w kolorze zielonym (EDEL – ELITE PADDLE 66) o następujących parametrach: wysokość włosa 15mm, gęstość 60900 pęczków/m² i 12100 włókien/m², przepuszczalność wody na 1m² – 3600l/h, włókno z polipropylenu, proste, fibrylowane, wypełnione piaskiem kwarcowym o ciężarze 17 kg/m². Całość boiska zostanie wyposażona w drenaż ułożony poniżej podsypki filtracyjnej grubości 0,20 m z materiału gruboziarnistego. Odwodnienie terenu boiska to sieć perforowanych rur drenarskich (PVC – U 80 mm) ułożonych w rozstawie co 4,00m co stanowi to drenaż systematyczny. Ponadto projekt obejmuje rurociągi zbiorcze – zbieracze (PCV 125 mm, kanały odpływowe (PCV 160 i 200mm oraz studzienki. Płyta boiska w całości ogrodzona ogrodzeniem spełniającym rolę piłko chwyty o wysokości całkowitej 4m (2 – metrowy panel z prętów stalowych umocowany do słupków o wys. 4 m (przekrój prostokątny) oraz 2 – metrowa siatka syntetyczna, naciągnięta do łącznej wysokości 4 m). Ponadto są dwa wejścia w postaci furtek o szer. 1,2 m i wys. 2,0 m oraz bramę, wjazd techniczno – ratunkowy o szer. 3,2 m i wys. 3,5 m.

Szczegółowy zakres robót do wykonania zawierają załączone do SIWZ przedmiary robót, dokumentacja techniczna, Specyfikacja Techniczna Wykonania i Odbioru Robót.

Na przedmiotową budowę ZAMAWIAJĄCY posiada prawomocne zgłoszenie robót budowlanych.

UWAGA! Jeżeli w opisie przedmiotu zamówienia znajduje się przywołany jakikolwiek znak towaru, patent czy pochodzenie należy przyjąć, że zamawiający podał taki opis ze wskazaniem na typ (model) i dopuszcza składanie ofert równoważnych o parametrach techniczno/eksploatacyjno/użytkowych nie gorszych niż te, podane pod pojęciem typu (modelu).

Jest:

3.3. Ogólna charakterystyka zadania:

Płyta boiska będzie miała wymiary 45x30 m (1350 m²). Boisko przeznaczone do następujących gier: piłka ręczna, piłka nożna, siatkówka, koszykówka.

Boisko z trawy syntetycznej:

- wysokość włosa – min 15 mm,
- rodzaj włókien – polipropylen, proste, fibrylowane,
- gęstość pęczków / m² – min. 50000,
- gęstość włókien / m² – min. 100000,
- ciężar włókna – min. 6600 Dtex,
- kolor trawy – zielony i czerwony (ceglasty – boisko do siatkówki),
- wypełnienie – piasek kwarcowy o granulacji ziaren 0,2 – 0,8 mm w ilości zgodnej z kartą techniczną producenta.

Całość boiska zostanie wyposażona w drenaż ułożony poniżej podsypki filtracyjnej grubości 0,20 m z materiału gruboziarnistego. Odwodnienie terenu boiska to sieć perforowanych rur drenarskich (PVC – U 80 mm) ułożonych w rozstawie co 4,00 m co stanowi drenaż systematyczny. Ponadto projekt obejmuje rurociągi zbiorcze – zbieracze (PCV 125 mm, kanały odpływowe (PCV 160 i 200 mm oraz studzienki. Płyta boiska w całości ogrodzona ogrodzeniem spełniającym rolę piłko chwytu o wysokości całkowitej 4 m (2 – metrowy panel z prętów stalowych umocowany do słupków o wys. 4 m (przekrój prostokątny) oraz 2 – metrowa siatka syntetyczna, naciągnięta do łącznej wysokości 4 m). Ponadto są dwa wejścia w postaci furtek o szer. 1,2 m i wys. 2,0 m oraz brama, wjazd techniczno – ratunkowy o szer. 3,2 m i wys. 3,5 m.

Szczegółowy zakres robót do wykonania zawierają załączone do SIWZ przedmiary robót, dokumentacja techniczna, Specyfikacja Techniczna Wykonania i Odbioru Robót.

Na przedmiotową budowę ZAMAWIAJĄCY posiada prawomocne zgłoszenie robót budowlanych.

Warunki równoważności dla syntetycznych nawierzchni sportowych.

Jeżeli w opisie przedmiotu zadania (dokumentacji technicznej, SIW i OR) znajduje się przywołany jakiegokolwiek znak towaru, patent czy pochodzenie należy przyjąć, że zamawiający podał taki opis ze wskazaniem przykładowym na typ (model).

Zamawiający dopuszcza składanie ofert równoważnych. Jednak do wykonania robót mogą być stosowane wyroby budowlane spełniające warunki określone w:

- Ustawie z dnia 7 lipca 1994 r. – Prawo budowlane (Dz. U. z 2006r. nr 156, poz. 1118 z późn. zm.),
- Ustawie z dnia 16.04.2004 r. o wyrobach budowlanych (Dz. U. z 2004 r. Nr 92, poz. 881 z późn. zm.),
- Ustawie z dnia 30. 08.2002 r. o systemie oceny zgodności (Dz. U. z 2004 r. Nr 204, poz. 2087 z późn. zm.).

Ponadto syntetyczna nawierzchnia sportowa mogąca zastąpić zaprojektowaną winna spełniać następujące warunki równoważności :

- zachowana ta sama funkcjonalność, tj. dopuszczona do stosowania na otwartych obiektach sportowych (do boisk wielofunkcyjnych) dla następujących gier: piłka ręczna, piłka nożna, siatka, koszykówka,
- zachowanie min. parametrów techniczno – eksploatacyjno - użytkowych określonych w dok. tech i STW i OR ,
- włókno z polipropylenu, proste , fibrylowane.

Na Wykonawcy spoczywa obowiązek posiadania dokumentacji wyrobu budowlanego wymaganej przez w/w ustawy lub rozporządzenia wydane na podstawie tych ustaw.

Materiały użyte do budowy powinny posiadać stosowne świadectwa jakości, tj. atesty i aprobaty techniczne oraz deklaracje zgodności z odpowiednią normą stwierdzająca dopuszczenie do stosowania w budownictwie.

Z up. Burmistrza

/-/ Michał Bąk