



**KOMENDA POWIATOWA
PAŃSTWOWEJ STRAŻY POŻARNEJ**

w Sępólnie Krajeńskim

woj. kujawsko-pomorskie

Urząd Miejski w Więcborku

Sekretariat

PZ-0231-04/11

Sępólno Krajeńskie, dnia 11.03.2011 r.

2011-03-15

21005, 1726

DECYZJA

Nr rej.

Ilość zał.

Podpis

Na podstawie art. 26 ust.1, pkt 1 ustawy z dnia 24 sierpnia 1991 r. o Państwowej Straży Pożarnej (Dz. U. z 2009 r. Nr 12, poz. 68 ze zmianami) oraz art.104 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postępowania administracyjnego (Dz. U. z 2000 r. Nr 98, poz. 1071, z 2001 r. Nr 49, poz. 509, z 2002 r. Nr 113, poz. 984, Nr 153, poz. 1271, Nr 169, poz. 1387, z 2003 r. Nr 130, poz. 1188, Nr 170, poz. 1660, z 2004 r. Nr 162, poz. 1692, z 2005 r. Nr 78, poz. 682, Nr 181, poz. 1524, Nr 64, poz. 565), w związku z uchybieniami naruszającymi przepisy przeciwpożarowe opisanymi w protokole z ustaleń dokonanych w toku czynności kontrolno-rozpoznawczych z dnia 23.02.2011 r. przeprowadzonych przez mł. kpt. mgr Roberta Sieg – Starszego Specjalistę ds. Kontrolno-Rozpoznawczych Komendy Powiatowej Państwowej Straży Pożarnej Sępólnie Krajeńskim w obiektach administracyjno-biurowych Urzędu Miejskiego w Więcborku, ul. Mickiewicza 22

nakazuje się:

Burmistrzowi Więcborka wykonanie w ustalonym terminie niżej wymienionych obowiązków dotyczących obiektów Urzędu Miejskiego w Więcborku, 89-410 Więcbork przy ul. Mickiewicza.

Lp.	Obowiązki i podstawa prawna	Termin wykonania
1	2	3
1.	Dostosować gaśnice będące na wyposażeniu budynku administracyjnego o konstrukcji drewnianej do grup pożarów mogących wystąpić w obiekcie. <u>Podstawa prawna:</u> § 32, ust. 2, rozporządzenia Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 7 czerwca 2010 r. w sprawie ochrony przeciwpożarowej budynków, innych obiektów budowlanych i terenów. (Dz. U. z 2010 r. Nr 109, poz. 719).	15.04.2011 r.
2.	Usunąć z nieużytkowanego poddasza głównego budynku administracyjnego Urzędu Miejskiego składowane materiały palne. <u>Podstawa prawna:</u> § 32, ust. 2, rozporządzenia Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 7 czerwca 2010 r. w sprawie ochrony przeciwpożarowej budynków, innych obiektów budowlanych i terenów. (Dz. U. z 2010 r. Nr 109, poz. 719).	15.04.2011 r.
3.	Wyposażyć budynek Urzędu Miejskiego w przeciwpożarowy wyłącznik prądu. <u>Podstawa prawna:</u> § 4, ust 2, pkt 2 rozporządzenia Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 21 kwietnia 2006 r. w sprawie ochrony przeciwpożarowej budynków, innych obiektów budowlanych i terenów (Dz. U. z 2010 r. Nr 109, poz. 719).	31.12.2011 r.

Uzasadnienie

Stwierdzone podczas kontroli nieprawidłowości naruszają podstawowe przepisy przeciwpożarowe. Obiekt powinien bezwzględnie zostać wyposażony w gaśnice dostosowane do grup pożarów mogących wystąpić w obiekcie, ponieważ stwierdzone w trakcie kontroli gaśnice typu BC nie są dostosowane do gaszenia pożarów grupy A, i w związku z tym ich działanie gaśnicze jest mniej skuteczne. Wyposażenie budynku w przeciwpożarowy wyłącznik prądu zlokalizowany w pobliżu wejścia głównego i oznakowany zgodnie z PN w zakresie lokalizacji umożliwi szybkie odłączenie energii elektrycznej, a ponadto przyspieszy i ułatwi podjęcie działań ratowniczo-gaśniczych. Ponadto usunięcie materiałów palnych z poddasza ograniczy możliwość powstania pożaru a szczególnie jego rozprzestrzenienie i rozwój. Usunięcie powyższych nieprawidłowości w znacznej mierze przyczyni się do poprawy stanu bezpieczeństwa pożarowego obiektu, w związku z czym wykonanie obowiązków decyzji uważamy za nieodzowne.

Pouczenie

Od niniejszej decyzji służy stronom odwołanie do Komendanta Wojewódzkiego Państwowej Straży Pożarnej województwa kujawsko-pomorskiego w Toruniu /87-100 Toruń ul. Prosta 32/, za pośrednictwem Komendanta Powiatowego Państwowej Straży Pożarnej w Sępólnie Krajeńskim /89-400 Sępólno Kraj.; ul. Sienkiewicza 54/ w terminie czternastu dni od dnia jej doręczenia (art. 27 ustawy o Państwowej Straży Pożarnej oraz art. 127 § 1 i 2, art. 129 § 1 i 2 Kpa).



KOMENDANT POWIATOWY
Państwowej Straży Pożarnej

z up.
m. bryg. inż. Maciej Suchomski
Zastępca Komendanta Powiatowego

Otrzymują:

1. Pan Burmistrz Więcborka
89-410 Więcbork, ul. Mickiewicza 22.
2. a/a.