

Więcbork, 04.08.2010 r.

L.dz. SB/341-14/2010

**Do wszystkich Wykonawców**

Dotyczy przetargu nieograniczonego na zadanie:

***„Budowa trzech boisk sportowych na obszarach wiejskich gminy Więcbork”***

Na podstawie art. 38 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2010 r. Nr 113, poz. 759), Zamawiający udziela wyjaśnień na pytania wniesione do treści Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia:

**Pytanie 1.**

**Czy przy przygotowaniu oferty przez wykonawcę (w przypadku wszystkich trzech boisk) należy sugerować się ilością nasion traw wskazanych w kosztorysach ślepych tj.: 0,017 kg/m<sup>2</sup>, czy też w specyfikacji technicznej wykonania i odbioru robót budowlanych tj. 25-30 g/m<sup>2</sup>? Skąd wynika powyższa rozbieżność?**

**Odpowiedź 1:**

Przygotowując ofertę na przedmiotowe zadanie, Wykonawca powinien kierować się ilością nasion traw wskazaną w specyfikacji technicznej wykonania i odbioru robót budowlanych, tj. 25-30 g/m<sup>2</sup>. Powyższa rozbieżność nastąpiła w wyniku błędu w części szczegółowej kosztorysu ślepego.

**Pytanie 2.**

**Z obmiaru piłkochwyków (24m 1 szt.) wynika, że potrzebne będzie 9 szt. rur stalowych, a Państwo w kosztorysach ślepych podajecie 8 szt.**

**Proszę o wyjaśnienie w/w niejasności? Kto pokryje koszt zakupu brakujących rur?**

**Odpowiedź 1:**

Do przygotowania oferty należy przyjąć ilość rur zgodną z obmiarem piłkochwyków, tj. 9 szt. rur stalowych/ 1 piłkochwyk.

**UWAGA:**

Do oferty należy dołączyć kosztorysy ofertowe uproszczone opracowane na podstawie załączonych przedmiarów. Część szczegółowa kosztorysów ślepych stanowi jedynie element pomocniczy do wyceny niniejszego zadania.

**Z up. BURMISTRZA**

  
**mgr inż. Michał Bąk**  
Kierownik Referatu ds. Inwestycji, Planowania  
Przestrzennego i Gospodarki Nieruchomościami